

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах**

Дата формирования	16.01.2019
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43"
Код учреждения	473Х7692
ИНН	5191602010
КПП	519001001
Период формирования	2018
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43" ИНН 5191602010 КПП 519001001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление МЧС России по Мурманской области	Соблюдение требований пожарной безопасности	20.02.2018 - 20.02.2018	1. Поэтажные планы эвакуации не соответствуют ГОСТ 2. В помещении размещения приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение. 3. Двери лестничных клеток 1,2,3 этажей и помещения столовой не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	1. Поэтажные планы установлены новые в соответствии с ГОСТ 2. В помещении размещения приемно-контрольных приборов установлено аварийное освещение. 3. Двери лестничных клеток 1,2,3 этажей и помещения столовой оборудованы приспособлениями для самозакрывания.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований	01.10.2018 - 25.10.2018	1. Одна кабинка туалета не оборудована дверью. 2. Потолок кабинетов и коридора в некоторых местах имеют следы залива. 3. Полы в учебных помещениях имеют повреждения. 4. Несколько комплектов парт не соответствуют Сан Пин. 5. Имеется остекление не из цельного стекла. 6. Расписание уроков во 2А и 7Б классе составлено без учета шкалы трудностей. 7. Отсутствуют сведения в медицинских книжках о вакцинации и/или ревакцинации против кори у 5 сотрудников до 55 лет.	1. Расписание уроков во 2А и 7Б классе составлено с учетом шкалы трудностей. 2. Внесены сведения в медицинские книжки о вакцинации и/или ревакцинации против кори у 5 сотрудников до 55 лет. 3. Произведена замена комплектов парт на соответствующие Сан Пин. 4. Частично произведен ремонт покрытия полов в учебных кабинетах.
Управление МЧС России по Мурманской области	Соблюдение требований пожарной безопасности	19.12.2018 - 19.12.2018	Нарушения не выявлены.	-